

# Codice Prodotto

## 3125N/M42

Check Valve

42mm ODS

PS = 50 bar

### Applicazione

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

### Dati Tecnici

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Attacchi ODS Ø [in.]              | -    |
| Attacchi ODS Ø [mm]               | 42   |
| ODM Ø [in.]                       | 2"   |
| ODM Ø [mm]                        | -    |
| Kv [m³/h]                         | 27   |
| pressione differenziale (1) [bar] | 0,3  |
| PS [bar]                          | 50   |
| TS [°C] min.                      | -40  |
| TS [°C] max.                      | +150 |
| Confezione n° pz                  | 1    |

### Note

(1) Minima pressione a cui la valvola è completamente aperta